



ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT
 OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
 STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013
 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011
 - V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTMI, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH
 - PRI PORUČIE: ZEMNÍM
 PROSTREDIE: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
 UZEMENIE:
 STN EN 61936-1 :8/2011 +OAC :7/2012 +OAC2 :6/2013 +ZA1 :1/2015 +Z*A1 :11/2016,
 STN EN 50522 :8/2011
 22 kV KÁBEL: 22-NAZXSZY 1x240 mm²
 OCHRANNE PÁSMO: VN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla

LEGENDA:

- Navrh. výmena za VN káblové vedenie NAZXSZY 3x(1x240)mm² dĺžka trasy: 590 m +pripložiť rúru HDPE v trase vn kábla
- Navrh. chránička FXKV Ø200 + Ø110 pre HDPE
- parcela KN-C
- parcela KN-E



MINISTERSTVO
 HOSPODÁRSTVA
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Expert projektov:	Ing. Ján Baránek	Vypracoval:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ
Samostatný projektant:	Vladimír Huják		Číslova 6, 816 47 BRATISLAVA e-mail: vladimir.hujak@zsd.sk mobil: 0908 728 025
Miesto stavby/ Kataster:	Nemšová/ Nemšová		
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná o.s.		
Stavba:	TN A1 Nemšová, TS 0040-333, TS, VNK		
Súber/Objekt:	SO 01 - výmena VN káblového vedenia		
Obsah:	Situácia výmeny VN káblového vedenia		
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:
L13.0758.19.0008	03/2020	00	1:1000
			Stupeň:
			REAL
			Soňa č.
			Výkres č.
			6