

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo: OV/830/15/DL-002

Tel. kontakt: 032/6509647

V Nemšovej, 27.08.2015

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

Stavebník **Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518** zastúpená **Ing. Milošom Červenkom, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava** zastúpeným **M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra** v zastúpení **PhDr. Ľubomírou Beháňovou, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina** požiadal dňa **07.08.2015** Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS“, časť:

SO 1.1, 1.2, 1.3 – VN káblové vedenie,

SO 2.1, 2.2 – NN káblové vedenie,

SO 3.1, 3.2, 3.3 – Demontáž VN vzdušného vedenia,

PS 1.1 – Kiosková TS 100 kVA,

PS 1.2 - Kiosková TS 400 kVA.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 1037, 1038, 1046, 1045, 1053, 1039**, v obci Nemšová, **k. ú. Trenčianska Závada**, ďalej na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 2247, 2240, 2248, 2249, 2250, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 2262, 2277, 2291, 2286, 2289, 2260, 2258, 2259** v obci Nemšová, **k. ú. Ľuborča**, ďalej na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1**, na pozemkoch registra **E KN parc. č.: 6185, 6186, 6188, 6194, 6228, 6229** v obci Dolná Súča, **k. ú. Dolná Súča** a na pozemku registra **C KN parc. č.: 13192** v obci Horná Súča, **k. ú. Horná Súča** na základe územného rozhodnutia číslo **OV/1408/15/DL-003** zo dňa **24.02.2015** a bude pozostávať z (zo):

- 1. SO 1.1 VN káblové vedenie:** Pre novú TS 0040-404 napojené od existujúceho VN vedenia na odbočnom mrežovom stožiaru Mr. č. 37, káblami NA2XS2Y 3x1x95 o dĺžke trasy 1750 m uloženými v zemi. Káble povedú v zemi, v trase existujúceho vzdušného vedenia VN až k novej TS 0040-404, kde sa napoja do VN rozvádzača. Z VN rozvádzača budú vyvedené nové VN káble typu NA2XS2Y 3x1x240, ktoré sa naspojujú na existujúce VN káblové vedenie typu 22-AXEKCY 3x1x240 od existujúcej TS 0040-402 umiestnenej v areáli TV vysieláča. Káble budú uložené v zemi v hĺbke 120 cm v pieskovom lôžku, kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. V mieste križovania s korytom potoka, budú podtlačené v hĺbke min. 140 cm pod dnom potoka a uložené v chráničke PE 200. V mieste križovania s poľnou cestou, budú káble uložené v hĺbke min. 120 cm v chráničke FXKV 200. V mieste napojenia existujúceho VN vzdušného vedenia na navrhované VN káblové vedenie sa na existujúcom mrežovom stožiaru Mr. 37

- osadí nový zvislý úsečník FLA 15/60 GB V N KO s obmedzovačmi prepätia a uzemní sa na nové uzemnenie. SO 1.1 VN káblové vedenie bude realizované na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1053, 1045, 1039, v obci Nemšová, k. ú. Trenčianska Závada a na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2247, 2240, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.
- 2. SO 2.1 NN káblové vedenie:** Z NN rozvádzača novej TS 0040-404 budú vyvedené dva káblové vývody káblami typu NAYY-J 4x150 o dĺžke 300 m uložené v zemi s ukončením v novej rozvodnej skrini SR umiestnenej pri oplotení rádio vysielача. Nová SR bude plastová samostatne stojaca pilierová rozpojovacia istiacia skriňa o rozmeroch 2x400/4x160 cm a budú z nej napojené existujúce elektromerové rozvádzače RE. Káble budú uložené v zemi v hĺbke 120 cm v pieskovom lôžku, kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. Objekt SO 2.1 NN káblové vedenie bude realizovaný v obci Nemšová, k. ú. Trenčianska Závada na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1052, 1038, 1037, 1046, 1045.
- 3. SO 3.1 Demontáž VN vzdušného vedenia:** Demontáž existujúceho VN vzdušného vedenia z holých vodičov 3x35 AlFe 6 o dĺžke trasy 2033 m od odbočenia pri asfaltovej ceste po prechod do káblového VN vedenia na mrežovom stožiarí. Ďalej sa zdemontuje VN prípojka pre existujúcu stožiarovú TS 0040-404, existujúce drevené a betónové stĺpy, mrežové stožiare a existujúca TS 0040-404 typ PTS 400. SO 3.1 Demontáž VN vzdušného vedenia sa bude realizovať na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1052, 1053, 1045, 1046, 1037, 1038 a 1039, v obci Nemšová, k. ú. Trenčianska Závada, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2247, 2240, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.
- 4. SO 1.2 VN káblové vedenie:** Pre novú TS 0040-204 napojené od existujúceho VN vedenia na mrežovom stožiarí VN, káblami NA2XS2Y 3x1x150 o dĺžke trasy 2520 m uloženými v zemi až k novej TS 0040-204 pri zámku Antonstal, s napojením do VN rozvádzača. Káble budú uložené v zemi v hĺbke 120 cm v pieskovom lôžku, kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. V mieste križovania s korytom potoka, budú podtlačené v hĺbke min. 140 cm pod dnom potoka a uložené v chráničke PE 200. Pri skládke dreva, vjazdami na pozemky a pri súbehu s potokom, budú káble uložené v hĺbke min. 120 cm v chráničke FXKV 200. Vmieste napojenia existujúceho VN vzdušného vedenia na navrhované VN káblové vedenie sa na existujúcom mrežovom stožiarí Mr. 38 osadí nový zvislý úsečník FLA 15/60 GB V N KO s obmedzovačmi prepätia a uzemní sa na nové uzemnenie. Objekt SO 1.2 VN káblové vedenie bude realizovaný na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2247, 2248, 2249, 2250, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 2262, 2277, 2291 v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.
- 5. SO 2.2 NN káblové vedenie:** Z NN rozvádzača novej TS 0040-204 bude vyvedených päť káblových vývodov:
- 1. a 2. vývod – káble NAYY-J 4x240 o dĺžke 10 m sa za existujúcou asfaltovou cestou naspojujú na existujúce NN káble 1-AYKY 3x240+120.
 - 3. a 4. vývod - káble NAYY-J 4x150 o dĺžke 10 m sa za existujúcou asfaltovou cestou naspojujú na existujúce NN káble 1-AYKY 3x120+70.
 - 5. vývod - káble NAYY-J 4x150 o dĺžke 10 m sa v zeleni pri TS naspojujú na existujúci NN kábel 1-AYKY 3x120+70.
- Káble budú uložené v zeleni v zemi v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku, kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. Pod asfaltovou cestou a vjazdami na pozemky, budú uložené v hĺbke min. 100 cm do chráničky. Objekt SO 2.2 NN káblové vedenie bude realizovaný na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2277, 2286 a 2289 v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.

- 6. SO 3.2 Demontáž VN vzdušného vedenia:** Demontáž existujúceho VN vzdušného vedenia z holých vodičov 3x35 AlFe 6 o dĺžke trasy 2465 m od mrežového stožiaru po existujúcu 4 – stĺpovú TS 0040-204 pri zámku Antonstal, vrátane existujúcich betónových stĺpov, mrežových stožiarov a TS 0040-204. SO 3.2 Demontáž VN vzdušného vedenia sa bude realizovať na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2247, 2248, 2249, 2250, 2277, 2229/1, 2310, 2309, 2261, 2262, 2277, 2291 v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.
- 7. SO 1.3 VN káblové vedenie – TS 0040-204:** Z VN rozvádzača novej TS – 0040-204 novými VN káblami NA2XS2Y 3x1x150 o dĺžke 1270 m uloženými v zemi po bod odbočenia v obci Repákovci s napojením na existujúce VN vzdušné vedenie na novom betónovom stĺpe č. 97 DB 2x10,5/15. Káble budú uložené v zemi v hĺbke 120 cm v pieskovom lôžku, kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. V mieste križovania s korytom potoka, budú podtlačené v hĺbke min. 140 cm pod dnom potoka a uložené v chráničke PE 200. V mieste križovania s asfaltovou cestou, budú káble uložené v hĺbke min. 140 cm v chráničke FXKV 200. V mieste križovania s poľnou cestou a pri súbehu s potokom pri zámku Antonstal, budú káble uložené v hĺbke min. 120 cm do chráničky FXKV 200. V mieste napojenia existujúceho VN vzdušného vedenia na navrhované VN káblové vedenie sa na novom betónovom stĺpe DB č. 97 osadí nový zvislý úsečník FLA 15/60 GB V N KO s obmedzovačmi prepätia pre smer TS 0017-306 – 3x35 AlFe 6 a uzemní sa na nové uzemnenie a pre smer TS 0010-301 – 3x42 AlFe 7 sa osadia obmedzovače prepätia HDA a uzemnia sa na spoločné uzemnenie s novým úsečníkom. Objekt SO 1.3 VN káblové vedenie – TS 0040-204 bude realizovaný na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2291, 2277, 2262, 2261, 2260, 2258, 2259 v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča, na pozemku registra C KN parc. č.: 13192 Horná Súča, k. ú. Horná Súča, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1 a na pozemkoch registra E KN parc. č.: 6185, 6186, 6188, 6194, 6228, 6229 v obci Dolná Súča, k. ú. Dolná Súča.
- 8. SO 3.3 - Demontáž VN vzdušného vedenia:** Demontáž existujúceho VN vzdušného vedenia od TS 0040-204 po bod odbočenia holými vodičmi 3x35 AlFe6 o dĺžke 1228 m. Zdemontujú sa existujúce drevené a betónové stĺpy. SO 3.3 Demontáž VN vzdušného vedenia sa bude realizovať na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2291, 2277, 2262, 2261, 2260, 2258, 2259 v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča, na pozemku registra C KN parc. č.: 13192 Horná Súča, k. ú. Horná Súča, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 6180/1, 6182, 6185, 6183, 6184, 6186, 6187, 6188, 6193, 6194, 6195, 6229, 6232/1 a na pozemkoch registra E KN parc. č.: 6185, 6186, 6188, 6194, 6228, 6229 v obci Dolná Súča, k. ú. Dolná Súča.
- 9. PS 1.1 – kiosková TS 100 kVA:** Voľne stojaca betónová blokovaná transformačná stanica TS 0040-404 umiestnená na pozemku registra C KN parc. č. 1045 v k. ú. Trenčianska Závada, obec Nemšová.
- 10. PS 1.2 – kiosková TS 400 kVA:** Voľne stojaca betónová blokovaná transformačná stanica TS 0040-204 umiestnená na pozemku registra C KN parc. č. 2291 v k. ú. Ľuborča, obec Nemšová.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Nemšová ako príslušný generálny stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len *stavebný zákon*) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne podľa § 61 odst. 2

u p ú š ť a

od ústneho konania.

Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, odd. výstavby Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo u stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zastúpená Ing. Milošom Červenkom, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava zastúpeným M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra v zastúpení PhDr. Ľubomírou Behánovou, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní od doručenia oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote podľa § 61 ods. 5 stav. zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (ktorú na jeho žiadosť stavebný úrad predĺži) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

K žiadosti pre vydanie stavebného povolenia je potrebné doložiť:

- Poverenie na zastupovanie v stavebnom konaní pre Ing. Miloša Červenku, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava od Západoslovenskej distribučnej, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
- Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve LESY SR, š. p. t. j. nájomnú zmluvu, tak ako je uvedené v ich vyjadrení č. 16186/104/2015 zo dňa 30.03.2015.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:

Žiadateľ

1. PhDr. Ľubomíra Beháňová, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina

Ostatní účastníci konania:

2. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

3. LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

4. Ján Repa Ševo, naposledy bytom Dolná Súča č. 440 – vlastník pozemkov registra E KN parc. č. 6229, 6228 v k. ú. Dolná Súča – **verejná vyhláška**

5. Anna Repa Ševo rodená Barišová, naposledy bytom Dolná Súča č. 440 – vlastník pozemkov registra E KN parc. č. 6229,6228 v k. ú. Dolná Súča – **verejná vyhláška**

Dotknuté orgány:

6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

7. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41 Nemšová

8. SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26

9. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín

11. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín

12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín

14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín

15. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín

16. CHKO Biele Karpaty, Ul. Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

17. Ing. Anton Blažej – abla, Dolná Súča č. 384, 913 32 Dolná Súča

18. LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín

Na vedomie:

19. Ing. Miloš Červenka, Ul. Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava

20. M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

